



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO
COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO Nº 01/2018 AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 40/2018

Em atendimento à solicitação de esclarecimento referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 40/2018, que tem como objeto: **Execução dos serviços/obras de reforma da Quadra de Esportes, incluindo sua cobertura, em Riachuelo/SE**, o Presidente da Comissão Especial Mista de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, vem informar:

PERGUNTA:

1) O projeto detalha uma cobertura de “ Estrutura em concreto pré-moldado pintado com tinta pva na cor vermelha”, já o orçamento prevê “Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões em arco, vão de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo”. Tendo em vista que não existe paridade de preços entre os tipos de cobertura, qual deles utilizar?

Resposta: De acordo com a equipe técnica, o projetista previu para a cobertura da quadra de esportes estrutura em concreto pré-moldado, mas não encontramos nenhum fornecedor para atender grandes vãos. Dessa forma, foi adotado pilares pré-moldados em concreto armado, com estrutura metálica em aço patinável para a cobertura e deverá ser seguido conforme orçamento e especificação da quadra anexo ao material técnico do edital:

“2.5 - Cobertura

- Estrutura metálica: Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões em arco vão de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo.
- Pilares pré-moldados: Os pilares e sapatas pré-moldados, serão fornecidos e instalados e serão em concreto armado, conforme projeto fornecido pela firma instaladora.”

Aracaju/SE, 26 de junho de 2018.

Manoel Alfredo Santos Lima
Presidente da Comissão Especial Mista de Licitação